

KOSPLAST

Ewa Kubit

89-115 Mrocza

KOSOWO 9

NIP 5581275272, Reg: 340212724

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 38

1. Producent wyrobu budowlanego:
„KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Nazwa:	Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych
Nazwa handlowa:	SYFON zlewozmywakowy jednokomorowy butelkowy z przelewem wertykalnym FLX 19154
Typ:	Spust z syfonem do zlewozmywaków
Odmiana:	Ø50,
Gatunek, Klasa:	PP (polipropylen),

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 22.23.19.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 274-1
Lipiec 2004
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;
Część 1: Wymagania

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:

1. Wypływ wody a) zestaw (syfon+spust) -72l/min.
b) przelew-16l/min

2. Przeciek-0,1l/h

3. Całkowita wysokość syfonu-240-330

4. Typ króćca odpływowego- ISO 228/ 1

5. Wymiar przelewu-33x58

6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad

7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne

8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza
Protokół z badań typu NR 38/2007

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Kosowo, dnia 17.12.2010

KOSPLAST
Kierownik Zakładu
Piotr Rosa**Piotr Rosa**

Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji