

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 17a

1. Producent wyrobu budowlanego:  
„PLASTIKA” Zofia Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Nazwa:	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli
Nazwa handlowa:	Redukcja prosta kielichowa z uszczelką a 18016
Typ:	Kształtki
Odmiana:	K32 / 40
Gatunek, Klasa:	PP (polipropylen),

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  
PKWU 25.21.22-37.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:  
PN-EN 1451-1  
Lipiec 2004  
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli  
Część 1: Wymagania

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:  
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:

Wymiary kształtki	
a) wymiar nominalny DN	40
b) średnica zewnętrzna (średnia)	40,1
c) wewnętrzna średnica i długość kielichów	32,3 42
d) grubość ścianek	1,8
e) długość bosych końców	44

6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad  
7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne  
8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  
Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza  
Protokół z badań typu NR 78a/2007

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Kosowo, dnia 13.08.2007

Zofia Kubit  
Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji